

GIẤY CHỨNG NHẬN
THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy; Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 1827/CV-TD ngày 09/11/2020 của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thanh Trì.

Người đại diện là ông/bà: Vũ Đình Công - Chức vụ: Phó Giám đốc.

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN

Công trình: Trường THCS Vĩnh Quỳnh.

Địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thanh Trì.

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng Việt Nam, Công ty Cổ phần thiết bị phòng cháy chữa cháy Việt Nam.

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:

- Lối tiếp cận cho xe chữa cháy, khoảng cách PCCC, bậc chịu lửa, bố trí mặt bằng, lối ra thoát nạn, ngăn cháy lan;
- Hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn;
- Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống hòng nước chữa cháy trong nhà, hòng nhận nước từ xe chữa cháy, trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thông thường;
- Nguồn điện cấp cho máy bơm chữa cháy.

(theo các tài liệu, bản vẽ ghi ở trang 2)

Chỉ được phép đưa công trình vào sử dụng sau khi được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC theo quy định./. ✓

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư (để thực hiện);
- C07 - Bộ Công an;
- Đ/c Giám đốc CATP;
- Đ/c Đại tá Trần Ngọc Dương - PGĐ CATP; (để báo cáo);
- Công an quận huyện Thanh Trì. (để theo dõi);
- Lưu: PC07 (CTPC).

Hà Nội, ngày **20** tháng **11** năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG



Thượng tá Phạm Trung Hiếu

DANH MỤC TÀI LIỆU

TT	TÊN TÀI LIỆU, BẢN VẼ	KÝ HIỆU	GHI CHÚ
1	Tổng mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, bể nước phục vụ chữa cháy	TMB-01 KT-A-01 đến KT-A-35; KT-B-01 đến KT-B-38; KT-C-01 đến KT-C-26; KT-D-01 đến KT-D-30; ĐN-01 đến ĐN-40 HT-01 đến HT-03; KC-00 đến KC-28 Cổng: CTr-01 đến CTr-03 Bể nước: KC-01 đến KC-08	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng Việt Nam, Công ty Cổ phần thiết bị phòng cháy chữa cháy Việt Nam
2	Sơ đồ nguyên lý điện tổng thể, hệ thống chống sét	TMB.Đ.02; CS-01	
3	Hệ thống PCCC	PC-01 đến PC-02; BC-01 đến BC-12; SC-01 đến SC-10; CC-01 đến CC-12	
4	Thuyết minh thiết kế	Quyển	

Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng./.

A blank coordinate grid with a line of best fit. The grid is 10 units wide and 10 units high. A line of best fit is drawn, starting at approximately (0, 2) and ending at (10, 10). The line passes through the points (2, 4), (4, 6), (6, 8), and (8, 10).